

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Красногвардейском районе  
385100, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Превомайская 107, телефон, факс:  
(8- 87778) 5-17-25

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Красногвардейском районе

 Плотников Л.Л.

22 октября 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 14.3.4.1.1388  
от 22 октября 2021 г.

|   |   |
|---|---|
| Наименование пробы:                         | Вода коммунальных водопроводов  |
| Проба отобрана:                             | пом.сан.врача Читао Н.З.  |
| НД на метод отбора:                         | ГОСТ Р 59024-20"Вода. Общие требования к отбору проб"   |
| № акта отбора:                              | 1379  |
| Дата и время отбора пробы:                  | 21.10.2021 13:40:00   |
| Дата и время доставки пробы:                | 21.10.2021 14:20:00   |
| Цель исследования:                          | на соответствие требованиям<br>; СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| Заказчик:                                   | Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства<br>"Красногвардейское"  |
| Наименование и контактные данные заказчика: | Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Красногвардейское"<br>с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 11  |
| Объект, место, где проводился отбор пробы:  | Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Красногвардейское"<br>с. Новосевастопольское вода водонапорной башни   |
| Вид упаковки:                               | стерильная, стеклянная  |
| Объем пробы:                                | 0,5 л   |
| Условия транспортировки:                    | сумка-холодильник t+4 град С  |
| Условия проведения исследований             | соответствуют нормативным требованиям   |
| Основание для проведения работы             | Производственный контроль № поручения № договора  |
| Дополнительная информация:                  |   |

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 1388.14.1.21

Дата проведения исследований: с 21.10.2021 14:20:00 по 22.10.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:**

| Наименование показателя               | Ед. измерения | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по НД | НД на метод испытаний |
|---------------------------------------|---------------|---|------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические</b>             |               |   |                  |                       |
| ОКБ (обобщенные колиформные бактерии) | КОЕ в 100мл   | 0   | Отсутствие       | МУК 4.2.1018-01       |
| ОМЧ                                   | КОЕ в 1мл     | 10  | Не более 50      | МУК 4.2.1018-01       |
| ТКБ                                   | КОЕ в 100мл   | 0   | Отсутствие       | МУК 4.2.1018-01       |

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ инженер Золотухина Ю.С.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_ Хутова Ф.Н.

Конец протокола