

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Красногвардейском районе  
385100, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Превомайская 107, телефон, факс:  
(8- 87778) 5-17-25

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Красногвардейском районе

Илютников И.И.

11 декабря 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 14.3.4.1.1580  
от 11 декабря 2021 г.

|   |   |
|---|---|
| Наименование пробы:                         | Вода коммунальных водопроводов  |
| Проба отобрана:                             | пом.сан.врача Чиназирова Г.Д.   |
| НД на метод отбора:                         | ГОСТ Р 59024-20 "Вода. Общие требования к отбору проб"  |
| № акта отбора:                              | 1570  |
| Дата и время отбора пробы:                  | 10.12.2021 13:00:00   |
| Дата и время доставки пробы:                | 10.12.2021 14:30:00   |
| Цель исследования:                          | на соответствие требованиям<br>; СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| Заказчик:                                   | Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Красногвардейское"   |
| Наименование и контактные данные заказчика: | Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Красногвардейское" с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 11   |
| Объект, место, где проводился отбор пробы:  | Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Красногвардейское" с. Преображенское вода водонапорной башни   |
| Вид упаковки:                               | стерильная, стеклянная  |
| Объем пробы:                                | 0,5 л   |
| Условия транспортировки:                    | сумка-холодильник t+4 град С  |
| Условия проведения исследований             | соответствуют нормативным требованиям   |
| Основание для проведения работы             | Производственный контроль № поручения № договора  |
| Дополнительная информация:                  |   |

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 1580.14.1.21

Дата проведения исследований: с 10.12.2021 14:30:00 по 11.12.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:**

| Наименование показателя               | Ед. измерения | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по НД | НД на метод испытаний |
|---------------------------------------|---------------|---|------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические</b>             |               |   |                  |                       |
| ОКБ (обобщенные колиформные бактерии) | КОЕ в 100мл   | 0   | Отсутствие       | МУК 4.2.1018-01       |
| ОМЧ                                   | КОЕ в 1мл     | 4   | Не более 50      | МУК 4.2.1018-01       |
| ТКБ                                   | КОЕ в 100мл   | 0   | Отсутствие       | МУК 4.2.1018-01       |

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ инженер Золотухина Ю.С.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_ Хутова Ф.Н.

Конец протокола