

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Красногвардейском районе  
385100, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Превомайская 107, телефон, факс:  
(8- 87778) 5-17-25

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Красногвардейском районе



Плотников Л.Л.

16 марта 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 14.3.4.1.266  
от 16 марта 2021 г.

|   |   |
|---|---|
| Наименование пробы:                         | Вода коммунальных водопроводов  |
| Проба отобрана:                             | пом. сан. врача Чиназирова Г.Д.   |
| НД на метод отбора:                         | ГОСТ 31942-12 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"  |
| № акта отбора:                              | 264   |
| Дата и время отбора пробы:                  | 15.03.2021 10:30:00   |
| Дата и время доставки пробы:                | 15.03.2021 12:00:00   |
| Цель исследования:                          | на соответствие требованиям<br>; СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| Наименование и контактные данные заказчика: | Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Красногвардейское" с. Красногвардейское, ул. Кооперативная, 11   |
| Объект, место, где проводился отбор пробы:  | Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Красногвардейское" с. Белое, ул. Чучваги, 28а вода водопроводная   |
| Вид упаковки:                               | стерильная, стеклянная  |
| Объем пробы:                                | 0,5 л   |
| Условия транспортировки:                    | сумка-холодильник t+4 град С  |
| Условия проведения исследований             | соответствуют нормативным требованиям   |
| Вид работы:                                 | Производственный контроль   |
| Дополнительная информация:                  | Отсутствует   |

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 266.14.1.21

Дата проведения исследований: с 15.03.2021 12:00:00 по 16.03.2021

**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:**

| Наименование показателя   | Ед. измерения             | Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости) | Требования по НД | НД на метод испытаний |
|---------------------------|---------------------------|---|------------------|-----------------------|
| <b>Микробиологические</b> |                           |   |                  |                       |
| ОКБ                       | КОЕ В 100 см <sup>3</sup> | 0   | Отсутствие       | МУК 4.2.1018-01       |
| ОМЧ (37 °С±1°С)           | КОЕ в 1см <sup>3</sup>    | 3   | Не более 50      | МУК 4.2.1018-01       |
| ТКБ                       | КОЕ В 100 см <sup>3</sup> | 0   | Отсутствие       | МУК 4.2.1018-01       |

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ инженер Золотухина Ю.С.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_ Хутова Ф.Н.

Конец протокола