

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Красногвардейском районе
385100, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Превомайская 107, телефон, факс:
(8-87778) 5-17-25

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Красногвардейском районе

Плотников Л.Л.

27 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 14.3.4.1.90
от 27 января 2021 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных водопроводов
Проба отобрана:	пом. сан. врача Чиназирова Г.Д.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12 "Вода. Общие требования к отбору проб"
№ акта отбора:	89
Дата и время отбора пробы:	26.01.2021 13:10:00
Дата и время доставки пробы:	26.01.2021 15:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям ; СанПин 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Наименование и контактные данные заказчика:	Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Красногвардейское" с. Красногвардейское, ул. Кооперативная, 11
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Красногвардейское" с. Белое, ул. Чучваги водонапорная башня
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Дополнительная информация:	Отсутствует

Код пробы в ИЛЦ: 90.14.1.21

Дата проведения исследований: с 26.01.2021 15:40:00 по 27.01.2021

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ инженер Золотухина Ю.С.

Лицо, ответственное за проведение исследований: _____ Хутова Ф.Н.

Конец протокола