

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Красногвардейском районе  
385100, Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Превомайская 107, телефон,  
факс: (8- 87778) 5-17-25

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея"



Плотников Л.Л.

МП

29 января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 14.3.4.1.74  
от 29 января 2022 г.

Наименование пробы:	Вода коммунальных скважин
Проба отобрана:	пом.сан.врача Чиназирова Г.Д.
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
№ акта отбора:	73
Дата и время отбора пробы:	28.01.2022 10:30:00
Дата и время доставки пробы:	28.01.2022 12:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям  СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Красногвардейское"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства "Красногвардейское" с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 11
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МПЖКХ "Красногвардейское" с. Белое, ул. Северная вода скважины № 5743
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения 0 № договора 0
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

74.14.1.22

Дата проведения исследований: с 28.01.2022 12:20:00 по 29.01.2022

## РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.  
\*\* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

## Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

## Мнения и интерпретации:

Лицо, ответственное за оформление протокола: \_\_\_\_\_ инженер Золотухина Ю.С.

Лицо, ответственное за проведение исследований: \_\_\_\_\_ врач Хутова Ф.Н.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.