

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Красногвардейском районе



Плотников Л. Л.
06.02.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-14/00082-23 от 06.02.2023

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005615 ОГРН 1050100522768)
- Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, С. БЕЛОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.44
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, с Белое, ул Чучваги, д. 38
- Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:
Наименование: МП ЖКХ "КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ"
Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, СЕЛО КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛИЦА КООПЕРАТИВНАЯ, 11
- Место отбора: МП ЖКХ "КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ", вода водопроводная, Адыгея Респ, р-н Красногвардейский, с Белое, ул Чучваги, д: 38
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 01.02.2023 10:00 - 10:05
Ф.И.О., должность: Читао Н. З., помощник врача по гигиене питания Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Красногвардейском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 5 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.02.2023 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №490 от 19 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 01-01-14/00082-00-23

10. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Красногвардейском районе Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 01.02.2023 11:40 Место осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107 дата начала испытаний 01.02.2023 11:45, дата выдачи результата 06.02.2023 11:14					
1	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	17	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ю.С. Золотухина, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-14/00082-23 от 06.02.2023